



**LIGNOTESTING, a.s.**

**Certifikačný orgán certifikujúci výrobky**  
**821 04 Bratislava, Technická 5**

## **CERTIFIKÁT typu**

**č. 073-CTb/01/2021**

pre výrobok:

**Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 39 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené so zárubňou z dreva**

typ výrobku:

**CENTURION-R**

typ zárubne:

**obložková z dreva typ SW a S8**  
**rámová z dreva typ Z, MF a DF**

rozmery prechodového otvoru:

**najviac (1 100 x 2 100) mm**

uvedený na trh výrobcom:

**Centurion-R Sp. z o.o.**  
**ul. Łany 1**  
**38-500 Sanok, Poľská republika**

vyrábaný vo výrobní:

**Centurion-R Sp. z o.o.**  
**ul. Łany 1**  
**38-500 Sanok, Poľská republika**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku:

**uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu podľa EN 14351-2 (0,01 mg/m<sup>3</sup>)**  
**výška prechodového otvoru podľa EN 14351-2 (2 100 mm)**  
**reakcia komponentov na oheň podľa EN 14351-2 (trieda F)**  
**mechanická pevnosť podľa EN 1192 (trieda 3)**  
**mechanická trvanlivosť podľa EN 12400 (trieda 5)**  
**ovládacie sily podľa EN 12217 (trieda 2)**

s požiadavkami technickej špecifikácie

**EN 14351-2: 2018**

Výsledky skúšok sú uvedené v Súhrne výsledkov posúdenia parametrov č. O002/19/2405/S zo dňa 30.12.2019, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Tento certifikát platí len pre typ výrobku, ktorého špecifikácia je uvedená v Súhrne výsledkov posúdenia parametrov č. O002/19/2405/S zo dňa 30.12.2019, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava a potvrdzuje, že odskúšané vzorky typu výrobku v čase vykonania skúšok vyhoveli požiadavkám uvedenej technickej špecifikácie.

V Bratislave, 07.06.2021



**LIGNOTESTING, a.s.**  
**Technická 5**  
**821 04 Bratislava**

Ing. Katarína Adamuščinová  
vedúca certifikačného orgánu  
certifikujúceho výrobky